



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0738

防爆合格证

证 号: CCRI 22.2186X

单 位: 河北科瑞达仪器科技股份有限公司
地 址: 河北省石家庄市桥西区新石北路 368 号 2 号楼 1 层东区
产 品 名 称: 防爆酸碱度/氧化还原电位变送器
型 号 规 格: pH/ORP-8930
防 爆 标 志: Ex ia IIC T6 Ga
技 术 文 件: Q/HKY16-2016
图 号: PH8930-01-06

备 注: 1. 额定电压: DC 24V, 本安参数 $U_i=28VDC$, $I_i=95mA$, $P_i=0.66W$,
 $C_i=0.05\mu F$, $L_i=2mH$, 供电需选用与之参数相匹配的安全栅;
2. 使用环境温度: $0^{\circ}C \leq T_a \leq +50^{\circ}C$;
3. 外壳防护等级为 IP66;
4. 后缀“X”表示需防止由于冲击或摩擦引起的点燃危险。

经过上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验, 其符合以下现行国家标准:

GB 3836.1-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 4208-2017

发 证 日 期: 2022 年 3 月 2 日

有 效 期 至: 2027 年 3 月 1 日

批 准:



煤炭科学技术研究院有限公司检测中心

(国家安全生产北京矿山井巷设备与矿用油品检测检验中心)

注: 本证仅对与送检样品一致的产品有效。

中心地址: 北京市和平里青年沟路 5 号

防爆合格证查询网址: <http://www.ccritc.com.cn/Home>

电话: 010-89268018